



CERTIFICATE OF MEASUREMENT DISPUTE INVESTIGATIONS FINDINGS
CERTIFICAT DES CONCLUSIONS D'ENQUÊTE EN CONTESTATION DE MESURAGE

GENERAL INFORMATION / INFORMATION GÉNÉRALE

Customer Name and Address / Nom et adresse du client Douglas Fulljames [REDACTED]		Case Number / Numéro de dossier EAE268007
Account Number / Numéro du compte [REDACTED]	Contact Name / Nom du contact Douglas Fulljames	Telephone Number / Numéro de téléphone (250) 812-6601
Contractor Name and Address / Nom et adresse du fournisseur Nova Scotia Power 1223 Lower Water Street Halifax, NS B3J 2V7	Service Address (if different) / Adresse du service (si différente)	Complaint Date (YYYY-MM-DD) / Date de la plainte (AAAA-MM-JJ) 2026-06-08
		Complaint Filed By / Plainte enregistré par ☒ Purchaser / Abonné ☐ Contractor / Fournisseur

METER DATA / DONNÉES DU COMPTEUR

Inspection Number / Numéro d'inspection 2338679	Serial Number / Numéro de série [REDACTED]	Declared Preference / Désire assister ☒ Yes / Oui ☐ No / Non
--	---	--

WITNESSING / PRÉSENCE AUX ESSAIS

SCHEDULED TEST / ESSAI PREVU DU COMPTEUR

Place of Test / Lieu de l'essai 50 Brown Ave. Dartmouth, NS B3B 1X8	Date and Time of Test / Date et heure de l'essai 2026-06-30 11:00	Customer Was Present / Était présent ☐ Yes / Oui ☒ No / Non
--	--	---

METER OBSERVATIONS / DÉTAILS DU COMPTEUR

Meter Reading / Lecture du compteur 23386	Billing Multiplier Multiplicateur de facturation 1	Seal Year Année du sceau 2019	Sealed By / Scellé par Itron	Seal Effective? / Sceau efficace? ☒ Yes / Oui ☐ No / Non
Meter Reading / Lecture du compteur	Billing Multiplier Multiplicateur de facturation	Seal Year Année du sceau	Sealed By / Scellé par	Seal Effective? / Sceau efficace? ☐ Yes / Oui ☐ No / Non

FINDING PARTICULARS / DÉTAILS DES CONCLUSIONS

An examination of the utility meter records and billing information related to the account was performed - no discrepancy was noted.

On , June 30th 2026, meter #2338679 was inspected and the following observations were noted:

1. The verification seal was present and effective when the meter was presented for inspection.
2. Average official error was 0.05%.

Based on this information, the full error, as determined by this investigation, is within the prescribed limits as per section 31 of the Electricity and Gas Inspection Regulations.

Travis Tabor

Inspector's Name / Nom de l'inspecteur

Tabor, Travis

Inspector's Signature / Signature de l'inspecteur

Digitally signed by Tabor, Travis
Date: 2026.06.30 11:57:58 -03'00'

2026-06-30

Issue Date of Certificate (YYYY-MM-DD)
Date d'envoi du certificat (AAAA-MM-JJ)

If you wish to appeal the above findings, write within 30 days to: / Si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de ce certificat, vous avez 30 jours pour nous écrire à:

travis.tabor@ised-isde.gc.ca